



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**



UPRAVNI ODJEL ZA  
PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA  
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/18-03/29

URBROJ: 2109/1-09-3/01-19-4

Čakovec, 15. siječnja 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izmještanje dijela nadzemne niskonaponske mreže u Plešivici (izlaz br. 2 „Prema potokima“ iz TS 10/0,4 kV Plešivica (br. 306)), donosi

### **RJEŠENJE**

- I. Planirani zahvat – Izmještanje dijela nadzemne niskonaponske mreže u Plešivici (izlaz br. 2 „Prema potokima“ iz TS 10/0,4 kV Plešivica (br. 306)), prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, Čakovec, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 11. prosinca 2018. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izmještanje dijela nadzemne niskonaponske mreže u Plešivici (izlaz br. 2 „Prema potokima“ iz TS 10/0,4 kV Plešivica (br. 306)). Uz zahtjev je priložen Idejni projekt, izrađen u prosincu 2018. godine, od strane HEP d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/18-03/29, URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02, od 12. prosinca 2018. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 14. siječnja 2019. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: 612-07/18-26/954, URBROJ: 427-06-4-19-2 od 11. siječnja 2019. godine), u kojem navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Projektom je planirano izmještanje dijela zračne niskonaponske mreže u Plešivici. Postojeća nadzemna NN mreža izgrađena je na betonskim stupovima s postavljenim SKS-om. Budući da je dio mreže oštećen zbog pojave klizišta i odrona tla, isti će se izvesti kako bi se osigurala sigurna i neometana opskrba električnom energijom. Početna točka je pozicija postojećeg stupa br. 19-2-306 koji će zamijeniti novim armirano betonskim stupom visine 9 m. Izmještanje se većim dijelom izvodi podzemno polaganjem kabela u duljini 310 m. Kabeli završavaju na poziciji projektiranog stupa br. 20-2-306 na koji se postavlja samonosivi kabel u duljini 85 m do postojećeg stupa 22-2-306.

Planirani zahvat nalazi se malim dijelom unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“ broj 1254/13, 105/15): područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.

Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, s obzirom da se radi o zamjeni dijela postojeće niskonaponske mreže polaganjem podzemnih kabela te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2 Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Trb. 3 Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16).



Voditeljica odsjeka i pomoćnica pročelnika  
dr. sc. Sandra Golubić, dipl.ing.

#### Dostaviti:

1. HEP d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava tlašizma 2, 40 000 Čakovec
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Radnička 80, 10000 Zagreb,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje