



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-352-03/22-03/1
URBROJ: 2109-09-5/01-22-04
Čakovec, 08. ožujka 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 18. siječnja 2022. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak za sportsko-rekreacijsku građevinu u Prelogu na k.č.br. 7654/32, 7654/33, 7945, 7639, 7949/1, 8030/1, 8030/2, 8030/3, 8030/15, 8030/14 k.o. Prelog. Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, izrađeno od strane HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Odjel za pristup mreži, Žrtava fašizma 2, Čakovec, od prosinca 2021. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/22-03/1, URBROJ: 2109-09-5/01-22-02, od 19. siječnja 2022. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 07. ožujka 2022. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/22-38/55, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 03. ožujka 2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Predmetnim zahvatom predviđena je izvedba niskonaponskog kablenskog priključka za napajanje električnom energijom sportsko-rekreacijske građevine u Prelogu. Za potrebe priključenja u projektiranom KRO 1-5-403 ormaru, uz postojeći niskonaponski stup, formirati će se niskonaponski izlaz „Sportsko-rekreacijska zona Marina“. Svi postojeći podzemni priključci koji su napajani s postojećeg stupa biti će premješteni i napajani iz projektiranog KRO 1-5-403 ormara, a iz slobodnih niskonaponskih izlaza. Prvi dio trase kreće od trafostanice, a završava u KRO 1-5-403 ormaru, paralelno uz javnu cestu br. ŽC 2033 Sv. Juraj u Trnju – Otok, na udaljenosti od minimalno 1,5 m od ruba asfalta prometnice. Drugi dio trase kreće od KRO 1-5-403 ormara, a završava na mjestu projektiranog SSPMO-I-1B ormara. Trasa prolazi paralelno uz nerazvrstanu cestu nakon čega okomito prelazi istu te nastavlja paralelno uz dio nerazvrstane ceste na k.č.br. 8030/1, a koja se spaja na javnu lokalnu cestu LC 20039 Orehovica – Donja Dubrava na istoj čestici. Trasa okomito prolazi preko javne lokalne ceste LC 20039 te završava na k.č.br. 8030/14. Za potrebe prijelaza kabela preko javne lokalne ceste LC 20039 i nerazvrstane ceste izvest će se dvije radne jame na udaljenosti od 1 m od ruba ceste. PVC cijevi postaviti će se u cijeloj širini prometnice, u koji će se uvlačiti projektirani kabel. Projektirani kabel se polaže u rov dubine 0,80 m sve do SSPMO-I-1B ormara. Prijelaz niskonaponskog kabela preko lijevog drenažnog jarka uz nasip akumulacije izvesti će se prekopom u zaštitnoj cijevi ukopanoj minimalno 1 m ispod pokosa drenažnog jarka. Nakon završetka radova okoliš će se vratiti u prvobitno stanje i sanirati. Planirano izvođenje radova je 45 dana.

Planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije te Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 Dravske akumulacije.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi navedenog POVS, ali ona potencijalno predstavlja pogodno stanište za neke ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže, primjerice dabra (*Castor fiber*), dok se na širem području mogu gnijezditi pojedine ciljne vrste ptica, primjerice vodomar (*Alcedo atthis*). S obzirom na to da se radi o polaganju podzemnog kabla uz postojeće prometnice te da se nakon izvođenja radova površine vraćaju u prvobitno stanje, nema trajnog gubitka ciljnih stanišnih tipova niti pogodnih staništa za ciljne vrste navedenih POVS i POP.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja

ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za
zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

1. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje