



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA  
PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-352-03/23-03/7  
URBROJ: 2109-09-5/01-23-04  
Čakovec, 09. listopada 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, OIB 09161580297, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 4536/2, 4536/1, 5852, 5717, 5719, 5853, 4606, 4605 k.o. Kotoriba“, donosi

## RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 4536/2, 4536/1, 5852, 5717, 5719, 5853, 4606, 4605 k.o. Kotoriba, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

## Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec, OIB: 46830600751, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 27. travnja 2023. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak na k.č.br. 4536/2, 4536/1, 5852, 5717, 5719, 5853, 4606, 4605 k.o. Kotoriba. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-352-03/23-03/7, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02, od 28. travnja 2023. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 02. listopada 2023. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/23-02/580, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 28. rujna 2023. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:

Zahvatom je planirano postavljanje niskonaponskog kablenskog priključka zbog napajanja električnom energijom ribičkoga doma u Kotoribi (niskonaponski podzemni kabel 0,6/1 kV u dužini od 685 m od postojećeg slobodno stojećeg priključno - mjernog ormarića do novog slobodno stojećeg priključno-mjernog ormara smještenog na rubu parcele korisnika. Trasa kabla kreće od postojećeg slobodno stojećeg priključno – mjernog ormarića na k.č.br. 4536/2 gdje odmah prelazi južno na k.č.br. 4536/1te nastavlja južno slijedećih 45 m. Nakon toga trasa prelazi na k.d.br. 5852 (čestica suhog kanala Hrvatskih voda te prelazi okomito ispod spomenutog kanala u duljini od 15 m), 5717, 5119, 5853, 4606, i 4605, sve k.o. Kotoriba. Privremeni objekti neće biti montirani jer će se radovi planirati tako da se potreban alat i materijal za izgradnju po potrebi iz skladišta dovozi svakodnevno na radilište. Radni strojevi (bager, kamion, dizalica) će se dovoziti po potrebi i nakon završetka radnog dana parkirati unutar kruga vlasnika radnih strojeva. Sav teren po kojem se vrše iskopi rova i polaganje kabla potrebno je nakon izvedenih radova kvalitetno sanirati. Kabel se polaže u kablenski rov dubine 80 cm i širine 40 cm, u pješčanu posteljicu debljine 20 cm (10 cm ispod i 10 cm iznad kabla). Po cijeloj dužini trase iznad kabla polaže se plastična traka upozorenja na dubini od 30 cm.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže „Narodne novine“, broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljani stanišni tipovi niti staništa pogodna za ciljne vrste. Zahvat predviđa polaganje podzemnog niskonaponskog kabla u koridorima postojećih prometnica i kanala.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.

Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.

Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje ovom upravnom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:  
dr.sc. Sandra Golubić

#### *Dostaviti:*

1. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec elektroničkom poštom na e-mail: [martin.dodlek@hep.hr](mailto:martin.dodlek@hep.hr)
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkom poštom na e-mail: [pisarnica@mzoe.hr](mailto:pisarnica@mzoe.hr)
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta, ovdje